

CÓDIGO	WP0712-OM06M03
FECHA	5/4/2022

REPORTE MENSUAL DE OPERACIÓN MARZO 2022

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL SISTEMA	
EMPRESA:	OCÉANO SEAFOOD - PLANTA ALTAIR	SISTEMA:	SWRO 600K
DIRECCIÓN:	Tierra Colorada, Paita	CAPACIDAD:	600 M3/D @ 1200 µS/cm
ATENCIÓN:	Gino Uccelli	FABRICANTE:	SEVERN TRENT
E-MAIL:	gino.uccelli@osf.pe	AÑO INST:	NOVIEMBRE 2012

DATOS OPERATIVOS PROMEDIO MENSUALES							
SISTEMA	PRESIÓN ENTRADA PF01 (psi)	PRESIÓN SALIDA PF01 (psi)	DP PF1 (psi)	PRESIÓN DESCARGA BAP (psi)	PRESIÓN ALIM RO (psi)	PRESIÓN SALIDA ERD (psi)	PRESIÓN RECHAZO (psi)
SWRO600K	53.84	47.23	6.61	557.16	913.42	898.41	20.00
SISTEMA	CAUDAL PERMEADO (gpm)	CAUDAL RECHAZO (gpm)	CAUDAL ALIM (gpm)	RECOVERY BWRO (%)			
SWRO600K	30.27	64.63	94.90	31.90%			
SISTEMA	pH PERMEADO	pH RECHAZO	pH ALIM	pH PRODUCTO	CONDUCTIV ALIMENTACIÓN (µS/cm)	CONDUCTIV PERMEADO (µS/cm)	ORP (mV)
SWRO600K	7.31	7.00	7.49	7.31	60655.00	969.66	360.75

TOTALES MENSUALES							
SISTEMA	VOLUMEN TOTAL MES ANTERIOR	VOLUMEN TOTAL MES ACTUAL	VOLUMEN PRODUCIDO (m3/mes)	Costo Variable (\$/m3)	Costo Variable (\$/mes)	Costo Fijo (\$/mes)	Total a pagar (\$/mes)
SWRO600K	112929.00	119983.00	7,054.00	\$ 0.26	\$ 1,834.04	\$ 6,120.00	\$ 7,954.04
						IGV (18%)	\$ 1,431.73
						Total a Pagar	\$ 9,385.77

COMENTARIOS ADICIONALES	
1. Debido al fenómeno de marea roja, se detuvo la planta por varios días para evitar el taponamiento prematuro de filtros de cartucho y ensuciamiento orgánico de las membranas. 2. Para el mes de Abril se realizará la limpieza química con soluciones alcalinas y ácidas de los tres trenes, por lo que se coordinará para realizar paradas intercaladas para no afectar la producción 3. Se realizó la procura internacional de los transmisores de alta y baja presión para sustituir los instrumentos averiados (IFM PK6222 y PK6224)	

RESPONSABLE POR WATER PARTNERS		RESPONSABLE POR EL CLIENTE	
NOMBRE	RAÚL VÉLIZ NAVAS	NOMBRE	-
CARGO	GERENTE	CARGO	GERENTE
FIRMA		FIRMA	