



PREVENCIÓN DE INCENDIOS SERVICIOS GENERALES

"PROFESIONALES EN PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Y EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS"

• DISEÑO - INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

• SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN NTP Y NFPA

• VENTA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CON CERTIFICACIÓN UL Y FM

• AGENTES EXTINTORES QUÍMICOS SECOS

• VENTA DE SEÑALIZACIONES

• SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS

• SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVIOS DE AGUA

• SERVICIO DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

• INSTALACIÓN, MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA



CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

PRINSERGE INDUSTRIAL E.I.R.L., Empresa dedicada al servicio de Venta, Recarga y Mantenimiento de Equipos Portátiles de Prevención de incendios:

CERTIFICA:

Que a la fecha a la empresa. **OCEANO SEAFOOD S.A.** Ubicado en: **PLANTA FRIPUSA.** Se le ha efectuado el servicio de recarga y mantenimiento del siguiente equipo de Prevención de Incendios, encontrándose este en óptimas condiciones de operatividad y que a continuación detallamos indicando su fecha de vencimiento de Recarga y Vencimiento de Prueba Hidrostática (P.H.):

Ítem	Tipo	Clase	Serie	Peso	Vencimiento de Recarga	Año de fabricación	Última P.H	Vencimiento de Prueba Hidrostática
01	PQS	ABC	005767	09 Kg	Febrero 2027	2020	01/2025	01/20230
02	PQS	ABC	005719	09 Kg	Febrero 2027	2020	01/2025	01/20230
03	PQS	ABC	005827	09 Kg	Febrero 2027	2020	01/2025	01/20230
04	PQS	ABC	006057	09 Kg	Febrero 2027	2020	01/2025	01/20230
05	CO2	BC	-	05 Kg	Febrero 2027	2020	01/2025	01/20230
06	CO2	BC	00275	05 Kg	Febrero 2027	2022	-	02/2027

Los equipos de **P.Q.S** tipo **ABC** han sido cargados con **Polvo Químico Seco** al 75% de concentración de Fosfato Mono. Productos con certificación. Quedando operativos para prevenir fuegos **ABC** (Sólidos Inflamables, Líquidos combustibles y Fuegos Energizados).

Los extintores de Gas Carbónico clase **BC** son equipos ideales para extinguir fuegos alimentados por combustibles y gases inflables así mismo equipos eléctricos energizados. Cumpliendo con la **NTP 350.034** de **INDECOPI**.

A este equipo se le ha realizado su Recarga y Mantenimiento, basándose en los estándares reunidos en la Norma Técnica Peruana **833.034, 833.026, 350.043-1 2011** y la Norma **10 de la NFPA**.

El extintor tiene la garantía de 01 año por fallas de mecanismo y operatividad.

Se extiende el presente a solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente.

Piura, 11 de febrero del 2026.

PRINSERGE INDUSTRIAL E.I.R.L

Ing. Juvier Torres Ocaña
CIP N° 177865