
RE: Requerimiento de compra de luces de emergencia

Desde Juan Garayar (OSF-LIM) <juan.garayar@osf.pe>

Fecha Vie 2026-06-19 15:33

Para Rocío Minaya (OSF-CAL) <rocio.minaya@osf.pe>; Supervisor SST Centro <supssoma.centro@osf.pe>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <carlos.marengo@osf.pe>

CC Lizet Matos (OSF-CAL) <lizet.matos@osf.pe>; Ney Mejía (OSF-CAL) <ney.mejia@osf.pe>; Jaime Cisneros (OSF-CAL) <jaime.cisneros@osf.pe>; Antonieta Chau (OSF-CAL) <antonieta.chau@osf.pe>; Brayan Rivera (OSF-CAL) <brayan.rivera@osf.pe>

Rocio, efectuemos el requerimiento para que nos puedan cotizar y pueda ser aprobado por Carlos.

Saludos

Juan

De: Rocío Minaya (OSF-CAL) <rocio.minaya@osf.pe>

Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 14:48

Para: Juan Garayar (OSF-LIM) <juan.garayar@osf.pe>; Supervisor SST Centro <supssoma.centro@osf.pe>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <carlos.marengo@osf.pe>

Cc: Lizet Matos (OSF-CAL) <lizet.matos@osf.pe>; Ney Mejía (OSF-CAL) <ney.mejia@osf.pe>; Jaime Cisneros (OSF-CAL) <jaime.cisneros@osf.pe>; Antonieta Chau (OSF-CAL) <antonieta.chau@osf.pe>; Brayan Rivera (OSF-CAL) <brayan.rivera@osf.pe>

Asunto: Re: Requerimiento de compra de luces de emergencia

Buenas tardes,

El día de hoy se presentó nuevamente una falla eléctrica en planta, la cual ocasionó la pérdida de iluminación en algunas salas de proceso. Esta situación evidenció que actualmente no contamos con luces de emergencia en dichas áreas.

Agradeceré sus comentarios respecto a las acciones a seguir. De considerarlo conveniente, puedo apoyar realizando el requerimiento correspondiente para gestionar la compra e instalación de estos equipos.

Saludos.

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Juan Garayar (OSF-LIM) <juan.garayar@osf.pe>

Sent: Monday, 08 June 2026 17:56:43

To: Rocío Minaya (OSF-CAL) <rocio.minaya@osf.pe>; Supervisor SST Centro <supssoma.centro@osf.pe>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <carlos.marengo@osf.pe>

Cc: Lizet Matos (OSF-CAL) <lizet.matos@osf.pe>; Ney Mejía (OSF-CAL) <ney.mejia@osf.pe>; Jaime Cisneros (OSF-CAL) <jaime.cisneros@osf.pe>; Antonieta Chau (OSF-CAL) <antonieta.chau@osf.pe>; Brayan Rivera (OSF-CAL) <brayan.rivera@osf.pe>

Subject: RE: Requerimiento de compra de luces de emergencia

Miguel, coordinar con el equipo de compras para que realizar las cotizaciones respectivas para que lo Carlos lo revise y apruebe la compra, considerar el modelo que está sugiriendo Rocio para la cotización.

Saludos

Juan

De: Rocío Minaya (OSF-CAL) <rocio.minaya@osf.pe>

Enviado: viernes, 5 de junio de 2026 18:11

Para: Juan Garayar (OSF-LIM) <juan.garayar@osf.pe>; Supervisor SST Centro <supssoma.centro@osf.pe>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <carlos.marengo@osf.pe>

Cc: Lizet Matos (OSF-CAL) <lizet.matos@osf.pe>; Ney Mejía (OSF-CAL) <ney.mejia@osf.pe>; Jaime Cisneros (OSF-CAL) <jaime.cisneros@osf.pe>; Antonieta Chau (OSF-CAL) <antonieta.chau@osf.pe>; Brayan Rivera (OSF-CAL) <brayan.rivera@osf.pe>

Asunto: RE: Requerimiento de compra de luces de emergencia

Buenas tardes,

Conversando con el equipo de mantenimiento, se ha identificado que las luces de emergencia actualmente inoperativas ya cumplieron su vida útil. Asimismo, agradeceré nos puedan informar la fecha estimada de llegada de las nuevas luminarias, a fin de programar oportunamente su instalación y la adquisición de los materiales necesarios para los puntos de alimentación eléctrica.

Solicito también no dejar pendiente este tema, ya que en dos oportunidades hemos sufrido cortes de energía mientras el personal se encontraba laborando, quedando las salas de proceso completamente a oscuras y teniendo que evacuar apoyándonos únicamente con las linternas de los celulares.

Adicionalmente, el equipo de mantenimiento recomienda evaluar la adquisición de una marca con mayor resistencia a bajas temperaturas, considerando que los equipos actuales son de uso doméstico. Adjunto el modelo sugerido para su evaluación.

Quedo atento a sus comentarios.

Rocio Minaya Cardenas.

Jefa de Planta

+51 716 6601

953 801 961

rocio.minaya@osf.pe

osf.pe

Calle Carlos Concha 180 - Barrio Frigorifico
Callao, Perú



De: Juan Garayar (OSF-LIM) <juan.garayar@osf.pe>

Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 10:09

Para: Supervisor SST Centro <supssoma.centro@osf.pe>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <carlos.marengo@osf.pe>

Cc: Rocío Minaya (OSF-CAL) <rocio.minaya@osf.pe>; Lizet Matos (OSF-CAL) <lizet.matos@osf.pe>; Ney Mejía

(OSF-CAL) <ney.mejia@osf.pe>; Antonieta Chau (OSF-CAL) <antonieta.chau@osf.pe>; Jaime Cisneros (OSF-CAL) <jaime.cisneros@osf.pe>

Asunto: RE: Requerimiento de compra de luces de emergencia

Miguel, por favor envía el presupuesto de este cambio, las que indican que no existe Luz de emergencia son nuevas ubicaciones, zonas nuevas habilitadas, a que se debe que no cuenten con luces de emergencia.

Carlos, por favor tus comentarios y que el equipo de mantenimiento valide si ya no se pueden recuperar las inoperativas.

Saludos

Juan

De: Supervisor SST Centro <supssoma.centro@osf.pe>

Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 12:54

Para: Juan Garayar (OSF-LIM) <juan.garayar@osf.pe>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <carlos.marengo@osf.pe>

Cc: Rocío Minaya (OSF-CAL) <rocio.minaya@osf.pe>; Lizet Matos (OSF-CAL) <lizet.matos@osf.pe>; Ney Mejía (OSF-CAL) <ney.mejia@osf.pe>; Antonieta Chau (OSF-CAL) <antonieta.chau@osf.pe>; Jaime Cisneros (OSF-CAL) <jaime.cisneros@osf.pe>

Asunto: Requerimiento de compra de luces de emergencia

Estimados Sr. Juan y Sr. Carlos Marengo Buenas tardes

Por medio del presente, solicito su apoyo para generar el requerimiento de compra de luces de emergencia para las diferentes áreas de planta callao, debido a que actualmente se cuenta con varios equipos inoperativos y otros puntos donde no se dispone de luz de emergencia instalada.

Durante la verificación realizada, se identificaron aproximadamente:

- 48 luces de emergencia inoperativas.
- 15 puntos sin luz de emergencia instalada.

Considerando que estos equipos forman parte del sistema de respuesta ante emergencias y evacuación, se recomienda realizar la reposición correspondiente a fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad en las instalaciones.

Quedo atento a sus comentarios

Saludos cordiales

Miguel Rios Santiago
SUPERVISOR SSOMA CENTRO



981 014 097



supssoma.centro@osf.pe



www.osf.pe

Calle Carlos Concha 180 Barrio Frigorifico
Callao, Lima, Perú

