

**SERVICIO REQUERIDO**

Cambio de cuatro (04) seccionadores cut-out en el seccionador principal y en el PMI.

**1. OBJETIVO DEL SERVICIO**

Asegurar la confiabilidad del sistema.

**2. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Un (01) día calendario, contados a partir de la entrega de la orden de servicio.

**3. ACTIVIDADES POR REALIZAR**

- Programación de corte de energía de línea principal (ENOSA).
- Retirar los cuatro (04) seccionadores cut-out del seccionador principal (02) y del PMI (02).
- Instalar nuevos seccionadores cut-out completos del seccionador principal (02) y del PMI (02).
- Reactivación de energía de línea principal.
- Verificación de buen funcionamiento y puesta en marcha.

**4. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EMPRESA**

- Habilitación técnica del área a trabajar
- Energía
- Agua

**5. UBICACIÓN DEL SERVICIO POR REALIZAR**

El servicio se realizará en Pesquera Altair - Tierra Colorada Sub- Lote A Zona Industrial III

**Área donde se realizará el trabajo: Seccionador principal y PMI**



**6. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**

- El contratista que participa debe verificar y validar el detalle de actividades, especificando sus costos unitarios, totales y globales.
- Es indispensable que proveedor presente un Gantt de trabajo especificando el tiempo de las actividades a ejecutar.

**7. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

El proveedor deberá coordinar sus actividades con el jefe de mantenimiento, quien:

- Supervisará las actividades antes, durante y al concluir.
- Gestionará las conformidades con la superintendencia de mantenimiento, previo informe que presente el contratista.

PESQUERA ALTAIR, procederá a efectuar el pago de acuerdo con el procedimiento y coordinaciones con el área de logística y el área encargada del pago.